

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
Jahr 2022

Jahreshöchstlast MS	12.274 kW
Jahreshöchstlast MS/NS	9.771 kW
Jahreshöchstlast NS	9.419 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Verluste MS	636.873 kWh
Verluste MS/NS	480.791 kWh
Verluste NS	612.009 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
Netzebene MS

Höchstentnahmelast aus HS/MS und MS	11.086 kW
Bezug aus HS/MS und MS	53.611.621 kWh

Umspannebene MS/NS

Höchstentnahmelast aus MS	10.158 kW
Bezug aus MS	32.052.756 kWh

Netzebene NS

Höchstentnahmelast MS/NS	9.771 kW
Bezug aus MS/NS	31.574.027 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
Jahr 2022

	Erzeugung MS	Erzeugung MS/NS	Erzeugung NS
Januar	1.289.334	0	79.750
Februar	1.343.612	0	121.824
März	1.156.050	0	210.749
April	1.142.007	0	205.963
Mai	619.160	0	220.293
Juni	391.894	0	220.001
Juli	364.921	0	211.598
August	319.307	0	181.943
September	605.835	0	146.548
Oktober	696.209	0	117.063
November	764.517	0	78.059
Dezember	1.382.832	0	48.660

§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Summe Verlustenergie	1.729.674 kWh
Preis Verlustenergie	6,920 ct/kWh