STADTWERKE SCHWARZENBERG

Strukturdaten nach § 27 GasNEV für 2024

1. Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdrucksystem zum 31. Dezember des Jahres 2024

Druckstufe		**Länge in km**
HD	(> 1,0 bar)	3
MD	(> 0,1 bar bis 1,0 bar)	56,3
ND	(≤ 0,1 bar)	65,5

2. Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen

Leitungsdurchmesserklasse	**Länge in km**
E (DN 200 mm ≤ x < 350 mm)	2,3
F (DN 100 mm ≤ x < 200 mm)	0,7

3. Die im Jahr 2024 durch Weiterverteiler und Letzverbraucher entnommene Jahresarbeit betrug : 130.791.193 kWh

4. Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen

Druckstufe		**Anzahl Ausspeisepunkte**
HD	(> 1,0 bar)	0
MD	(> 0,1 bar bis 1,0 bar)	5
ND	(≤ 0,1 bar)	2461

5. Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen: 50.030 kWh/h
   Zeitpunkt: 10.01.2024 6:00 Uhr